



Comune di Pordenone

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE
U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE – PATRIMONIO
C.U.C. LL.PP.

Opera n. 118.12 “PISUS A11 Percorso ciclopedonale del Parco del Seminario – via Terme Romane – via Bellasio”.

Codice CUP: B56H11000290001 - Codice CIG: 7849578CAC

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Con riferimento al bando in oggetto, si pubblicano in forma anonima i quesiti pervenuti e le rispettive risposte

QUESITO N. 1

Dopo aver analizzato i disegni del progetto chiediamo i seguenti chiarimenti:

- 1) Tavola 11.Ps.7.2 – Nella geometria del parapetto (part 1 -2-3-4 e sezione generica, mancano quote altezza parapetto, raggio interno, sezioni e dettagli di fissaggio profili impalcato con piastra parapetto;*
- 2) Tavola 11.Ps.7.2 – Pianta impalcato, mancano sezioni e dettagli saldature e giunti del cassone in lamiera sp. 20, che costituisce l'impalcato;*
- 3) Tavola 11.Ps.7.3 – Nella geometria del parapetto (Sez. A-A) mancano quote altezza parapetto, raggio interno, sezioni dei profili che compongono il parapetto e dettagli di fissaggio profili impalcato con piastra parapetto;*
- 4) Tavola 11.Ps.7.3 – Mancano sezioni e dettagli bullonatura dei giunti di ogni modulo dell'impalcato;*
- 5) Inoltre, abbiamo riscontrato incongruenze tra i disegni e il Computo Metrico, sia sui profili che sui pesi.*

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti inoltrata, si mettono a disposizione (nella sezione Allegati della cartella di gara) le tavole revisionate secondo le specifiche richieste. Si precisa che - per quanto riguarda il ponte: - nella tavola sono presenti le specifiche del parapetto. Ogni altro particolare sarà poi fornito al costruttore come particolare di officina.

Si precisa che le piastre montanti del parapetto sono saldate a piena penetrazione con lo scatolare. I giunti del cassone sono uniti tra loro con le flange bullonate come disegnate nella tavola; per quanto riguarda invece la passerella sospesa sono state riportate in tavola tutte le specifiche dimensionali del parapetto. Sono riportate le sezioni dei giunti; ulteriori particolari potranno essere integrati come elaborati di officina.

D'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O.
dott.ssa Alessandra Predonzan

*documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.*